



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Szamotułach

Szamotuły, dnia 28.06.2023 r.

ON-HK.903.167.2023

ON-HK.903.168.2023

**Komunalny Zakład Budżetowy
ul. Szamotulska 16
64-550 Duszniki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, że w dniu 28.06.2023 r. do tut. Organu wpłynęły sprawozdania z badań wody nr 381P/21.06.2023-1/Z i nr 381P/21.06.2023-2/Z z dnia 27.06.2023 r. wykonanych interwencyjnie w ramach kontroli wewnętrznej w związku ze zgłoszeniem konsumenta na wizualne pogorszenie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Duszniki. Pobór prób wody odbył się w dniu 21.06.2023 r. Analiza powyższych sprawozdań z badań wody wykonanych w zakresie parametrów grupy A poszerzonych o oznaczenie stężenia manganu, żelaza i jonu amonowego wykazała, że jakość wody odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) ze względu na podwyższone stężenie manganu w trzech punktach poboru wody tj.:

- oznaczona wartość 0,081mg/l (81 µg/l) – norma do 0,050 mg/l (50 µg/l) – nr próbki 23/23606/P
- oznaczona wartość 0,070mg/l (79 µg/l) – norma do 0,050 mg/l (50 µg/l) – nr próbki 23/23607/P
- oznaczona wartość 0,083mg/l (83 µg/l) – norma do 0,050 mg/l (50 µg/l) – nr próbki 23/23605/P.

Przekazane również sprawozdanie z badań nr 381P/14.06.2023-4/Z z dnia 27.06.2023 r. wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 14.06.2023 na sieci wodociągowej w ramach harmonogramu kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy B nie wykazało przekroczeń obowiązujących norm sanitarnych, w tym manganu – oznaczona wartość manganu 0,016 mg/l (16 µg/l) - norma 0,050 mg/l (50 µg/l).

W związku z powyższym, że badania wykonane interwencyjnie w innych punktach poboru wody wykazały ponadnormatywne wartości dla manganu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, że na czas prowadzonych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) w dniu 28.06.2023 r. wydał komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z

wodociągu publicznego Duszniki. Komunikat należy umieścić w miejscach ogólnodostępnych dla ludności oraz na stronie internetowej.

Załącznik:

1. Komunikat

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Duszniki

MK/EK-P

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach, 64-500 Szamotuły, ul. Bolesława Chrobrego 8, sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl, tel. 612921534
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 t.j.), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Szamotułach sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Szamotułach zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).