



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Szamotułach

Szamotuły, dnia 05.07.2023 r.

ON-HK.903.168.2023

**Komunalny Zakład Budżetowy
ul. Szamotulska 16
64-550 Duszniki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach na podstawie sprawozdań z badań nr 381P/26.06.2023-1/Z, 381P/26.06.2023-2/Z, 381P/26.06.2023-3/Z 381P/26.06.2023-4/Z z dnia 29.06.2023 r. wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 26.06.2022 r. z czterech punktów poboru wody z wodociągu publicznego **Duszniki** w zakresie parametrów grupy A poszerzonych o oznaczenie stężenia manganu, żelaza i jonu amonowego informuje, że jakość wody pod względem stężenia manganu uległa poprawie i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294). Pozostałe przebadane w próbkach parametry w punktach na sieci wodociągowej również spełniają wymagania ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach odwołuje komunikat z dnia 28.06.2023 r. i zaleca monitorowanie jakości wody dostarczanej konsumentom pod względem stężenia manganu. W dniu 05.07.2023 r. został wydany kolejny komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach, który należy umieścić w miejscach ogólnodostępnych dla ludności oraz na stronie internetowej.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach zwraca uwagę na podwyższoną wartość stężenia chloru wolnego na SUW Duszniki w punkcie poboru wody uzdatnionej – 0,43 mg/l $\pm 16\%$ - sprawozdanie nr 381P/26.06.2023-1/Z - wartość dopuszczalna 0,30 mg/l. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach zaleca wykonanie dodatkowych badań w zakresie oznaczenia stężenia chloru wolnego i chloroformu w punkcie wody uzdatnionej na SUW Duszniki i kilku punktach na sieci wodociągowej.

Dalsze działania administracyjne zostaną podjęte po otrzymaniu powyższych sprawozdań z badań wody.

Załącznik:

1. Komunikat z dnia 05.07.2023 r.

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Duszniki

EK-PMK

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach, 64-500 Szamotuły, ul. Bolesława Chrobrego 8, sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl, tel. 612921534
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 t.j.), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Szamotułach sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Szamotułach zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).